



СИСТЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10

Тел.(495)772-41-56

Тел./факс (495) 544-59-88

www.srza.ru

E-mail: info@srza.ru ; prom@srza.ru

Исх.№ СРЗ/13/153

от 28.10.2013г.

Руководителю технической службы

На №

от

Вниманию:

Факс:

Тема: касательно замены оборудования

**Таблица соответствия исполнений реле статического микропроцессорного РСТМ 80
модификациям токового реле РС80М.**

Модификация РС80М	Исполнение РСТМ 80	Модификация РС80М	Исполнение РСТМ 80
РС80М2М-1,1i	РСТМ 80 - 521-00100	РС80М2М-15,15i	РСТМ 80 - 523-00100
РС80М2М-2,2i		РС80М2-16	РСТМ 80 - 523-00000
РС80М2М-3,3i		РС80М2-17	
РС80М2М-4,4i		РС80М2-19	РСТМ 80 - 521-10000
РС80М2М-5,5i		РС80М2-20	РСТМ 80 - 522-10000
РС80М2М-6,6i		РС80М2-21	
РС80М2М-7,7i		РС80М2-24	РСТМ 80 - 522-10100
РС80М2М-8,8i		РС80М2-25	РСТМ 80 - 525-10100
РС80М2-9	РСТМ 80 - 523-00000	РС80М2-26	РСТМ 80 - 522-01100
РС80М2-10		РС80М2-27	РСТМ 80 - 525-01100
РС80М2М-11,11i	РСТМ 80 - 526-00100	РС80М2-28	РСТМ 80 - 522-01100
РС80М2М-12,12i		РС80М2-29	РСТМ 80 - 525-01100
РС80М2М-13,13i		РС80М2-30	РСТМ 80 - 522-10100
РС80М2М-14,14i		РС80М2-31	РСТМ 80 - 525-10100

Генеральный директор

ООО «Системы Релейной Защиты»

Бутурин А.В.